



10175
DСТУ EN ISO/IEC 17065



ЦСМВ
CCM&G

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERTIFICATE ON CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі органу сертифікації за №

UA.032.CC.0066-19

Зареєстрован в реєстрі органу сертифікації под №/
Registered at the Record of certification body under №

Термін дії з

Срок действия с/

Term of validity is from

21 лютого 2019 р. до 20 лютого 2023 р.

Сертифікат видано

Сертификат выдан/
Certificate is issued on

ТДВ «Сініат»,
84500, Донецька обл., м. Бахмут, 2-й провулок Ломоносова, 3, ЄДРПОУ 00290601.
Доручення виробника від 12.12.2017 № 6-837

Продукція

Продукция/Production

Вогнезахисна речовина (фарба з реактивною властивістю) «ФЕНИКС[®] ДБ»
для вогнезахисту дерев'яних конструкцій (горючих покриттів: кров, лам)

3824

(код (и) УКТЗЕД/ДКПП
(UKTZED/DKPP code (s)))

(повна назва, тип, вид, марка, торгова марка) / (complete product name, type, kind, model, merchandise mark (trademark))

Відповідає

вимогам

Соответствует требованиям/
Comply with the requirements

Державних будівельних норм і стандартів України:
ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги» п. 6.23;
ГОСТ 16363-98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств».
I (перша) група вогнезахисної ефективності за умови нанесення на деревину вогнегасної речовини з середньою витратою 259,9 г/м² (в перерахунку на суху речовину 176,7 г/м²) з середньою товщиною сухого шару 0,25 мм

(позначення нормативних документів)/(denotation of normative documents)

Виробник

Производитель/
Producer

Місце

виробництва

Место производства/
Place of production

ООО «Этекс» (Росия),
Россия, 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Строительная, д. 2

Россия, 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино, ул. Строительная, д. 2

Сертифікат видано органом сертифікації

Сертификат выдан органом
сертификации/
Certificate is issued by the
certification body

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23

Додаткова інформація

Дополнительная
информация/Additional
information

Продукція, що виробляється серійно з 21.02.2019 до 20.02.2023.
Здійснюється інспекційний контроль за системою управління якості виробництва продукції згідно з Ліцензійною угодою

На підставі

На основании/
On the grounds of

Протокол сертифікаційних випробувань від 27.02.2017 № 8/3-2017 УкрНДІЦЗ НДЦ «Пожежна безпека» (атестат акредитації від 16.01.2017 № 2Н278 дійсний до 15.01.2022).
Звіт за результатами перевірки системи управління якості виробництва продукції від 15.02.2019 № 023/19 ОС «ЦСМВ».
Рішення ОС «ЦСМВ» № 023/19 від 20.02.2019 про видачу сертифіката відповідності

Заст. керівника органу з сертифікації

Руководитель органа сертификации/
Director of the certification body

М.П./Stamp



В.І. Приймаченко

(підпис, ініціали, прізвище)
(signature, initials, family name)